



INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCȚII



AUTORIZAȚIE

T.S.

Nr. 4521
Data: 22/08/2025

Se autorizează Laboratorul: "LABORATOR DE ANALIZE ȘI ÎNCERCĂRI ÎN ACTIVITATEA DE CONSTRUCȚII" situat în Municipiul Buzău, Strada Bazalt, Nr. 47, Județ Buzău aparținând TRIPOL SISTEM CONSTRUCT S.R.L.

înmatriculată sub Nr J10/345/2019, C.I.F RO 40637380

având sediul social în Municipiul Buzău, Strada Nicu Constantinescu, Nr. 68, Județ Buzău pentru efectuarea de încercări și verificări de laborator, în profilurile și pentru încercările din anexă.

Standart de referință SR EN ISO/IEC 17025

Termen de valabilitate până în data de: 22/08/2029

INSPECTOR GENERAL



ÎNCERCĂRI AUTORIZATE

IAE - Instalații și aparatele electrice

1. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de înaltă tensiune 64/110 ÷ 235/400 kV. Verificare continuitate și identificare faze
2. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de înaltă tensiune 64/110 ÷ 235/400 kV. Verificare manta (înveliș de protecție) din PVC și PE
3. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de înaltă tensiune 64/110 ÷ 235/400 kV. Verificare rezistențe ohmice ale conductoarelor
4. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de medie tensiune 3,5/6 ÷ 20/35 kV. Verificare continuitate și identificare faze
5. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de medie tensiune 3,5/6 ÷ 20/35 kV. Verificare manta (înveliș de protecție) din PVC sau PE
6. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de medie tensiune 3,5/6 ÷ 20/35 kV. Verificarea coeficientului de absorbție și a indicelui de polarizare
7. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de medie tensiune 3,5/6 ÷ 20/35 kV. Verificarea izolației cu tensiune înaltă continuă
8. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de medie tensiune 3,5/6 ÷ 20/35 kV. Verificarea rezistenței de izolație
9. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de medie tensiune 3,5/6 ÷ 20/35 kV. Verificarea rezistențelor ohmice ale conductoarelor și ale ecranelor
10. Cabluri de energie, de comandă-control, de telemecanică (pilot) și de telecomunicație. Cabluri de energie de joasă tensiune 0,6/1 kV. Verificare continuitate și identificare faze
11. Instalații de legare la pământ. Măsurarea rezistenței de dispersie
12. Transformatoare și autotransformatoare de putere. Măsurarea rezistenței de izolație a înfășurărilor R60 și a coeficientului de absorbție R60/R15
13. Transformatoare și autotransformatoare de putere. Măsurarea rezistenței ohmice a înfășurărilor.

Inspector general

